

福建省福化古蕾化学有限公司

冷却塔采购项目比选文件

澄清(答疑)文件

各意向参选人:

我司冷却塔采购项目比选文件, 编号: CG210103。对[冷却塔技术规格书]作如下澄清:

冷却塔采购项目的采购范围为三台常规电机驱动的钢筋混凝土逆流式冷却塔, 故[技术规格书]中所有对水轮机的技术描述和要求予以删除。

其余未提及的不作变动, 特此澄清说明!

福建省福化古蕾化学有限公司招投标管理办公室

2021年1月18日

