



南京合创工程设计有限公司
Nanjing Huichuang Engineering Co., Ltd.

呼吸人孔规格书

项目号:


文件号:

0

第 1 页 共 2 页

项目名称	福建省福化古蕾化学有限公司 26万吨/年苯酐项目	装置名称	罐区	修 改
业主文件号		主 项		
		设计阶段	施工图	

修 改	0	1	2	3	4	5	6	7	8
日 期									
编 制									
校 核									
审 核									

 南京合创工程设计有限公司 Nanjing Union Engineering Co., LTD			<h2 style="text-align: center;">呼吸人孔规格书</h2>		项目号: 文件号:	
第 2 页 共 2 页						
1	位 号		ERM601	ERM602		
2	安装位置		V-601	V-602		
3	需要数量		1	1		
4	型 式		全天候阻火防爆呼吸人孔	全天候阻火防爆呼吸人孔		
5	规范/标准		SY-T 0511-2010	SY-T 0511-2010		
6	推荐制造厂					
7						
8	带阻火装置		带	带		
9	不带阻火装置					
10	安装连接尺寸		DN500	DN500		
11	安装连接型式		法兰HG/T20615-2009, CL150, WN/RF	法兰HG/T20615-2009, CL150, WN/RF		
12	进口连接尺寸					
13	进口连接型式					
14	出口连接尺寸					
15	出口连接型式					
16						
17	被 保 护 容 器	设计压力(kPa. G)	2	2		
18		设计温度(℃)	90	90		
19						
20						
21	介 质	介质名称	邻二甲苯和氮气的混合气	邻二甲苯和氮气的混合气		
22		操作压力(kPa. G)	0. 9	0. 9		
23		操作温度(℃)	40	40		
24		排放能力(m ³ /h)	380	380		
25		吸入能力(m ³ /h)				
26		设定排放压力(kPa. G)	1. 8	1. 8		
27		设定吸入压力(kPa. G)	-0. 4	-0. 4		
28		排放背压(kPa. G)	常压	常压		
29						
30	材 料	阀 体	碳钢	碳钢		
31		阀 座				
32		阀 盘				
33		滤 网				
34		垫 片				
35						
36	备 注		厂家带配对紧固件和垫片。允许过压值10%。	厂家带配对紧固件和垫片。允许过压值10%。		