



说明：10kV出线操作回路放在RCS-9661CS上，其他主变保护提供跳闸出口给RCS-9661C，通过RCS-9661CS去跳合闸线圈。

<div> <div>进线变压器组</div> <div>保护配置简单示意图</div> </div>	第	张	共	张
	NARI-RELAYS			
	南京南瑞继保电气有限公司			